

ODPOWIEDZI NA PYTANIA do przetargu nieograniczonego OEA.ST.1.1.2018:

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy zestawieniem stolarki drzwiowej a opisem stolarki drzwiowej w STWiOR proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zastosowania stolarki aluminiowej czy stalowej?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga zastosowania stolarki aluminiowej zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki.

2. Czy do wydzielenia klatek schodowych należy zastosować drzwi dymoszczelne.

ODPOWIEDŹ:

Tak, klatki schodowe wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu powinny być obudowane i zamykane drzwiami z uwzględnieniem klasy dymoszczelności oznaczone parametrem S200.